

THÔNG BÁO
Về việc xả tràn lần đầu hồ chứa Thủy điện Trị An

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai.

Căn cứ bản tin cảnh báo lũ trên sông Đồng Nai - La Ngà số CBLU-84/15h30/NABO ngày 21/9/2024 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (bản tin kèm theo).

Căn cứ bản tin dự báo thủy văn hàng ngày trên lưu vực sông Đồng Nai số 104/2024 ngày 21/9/2024 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ (bản tin kèm theo).

Căn cứ bản tin lũ trên các sông ở tỉnh Đồng Nai số DBLU-62/06h00/DNAI ngày 22/9/2024 của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai (bản tin kèm theo).

Thông tin thủy văn hồ Thủy điện Trị An lúc 06h00 ngày 22/9/2024:

- Mức nước thượng lưu hồ: 60,4 m.
- Mức nước hạ lưu sau Nhà máy: 4,3 m.
- Lưu lượng nước về hồ: 2.000 m³/s.
- Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 815 m³/s.

Trên cơ sở ở thời điểm hiện tại đang có cảnh báo lũ trên thượng nguồn hồ Trị An và mực nước tại trạm Thủy văn Biên Hòa vượt báo động I, Công ty Thủy điện Trị An thông báo thực hiện vận hành hồ cắt giảm lũ cho hạ du như sau:

- Thời điểm thực hiện: lúc 10 giờ 00 ngày 23/9/2024.
- Trường hợp mực nước tại trạm Thủy văn Biên Hòa dưới 1,8 m (mức báo động I), thực hiện vận hành hồ như sau:
 - + Lưu lượng nước xả qua tràn: từ 150 m³/s đến 300 m³/s.
 - + Lưu lượng nước qua tua bin phát điện: 850 m³/s.
 - + Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: từ 1.000 m³/s đến 1.150 m³/s.
- Trường hợp mực nước tại trạm Thủy văn Biên Hòa vượt 1,8 m (mức báo động I), thực hiện vận hành hồ như sau:
 - + Lưu lượng nước xả qua tràn: từ 0 m³/s đến 150 m³/s.
 - + Lưu lượng nước qua tua bin phát điện: 850 m³/s.
 - + Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: từ 850 m³/s đến 1.000 m³/s.

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN Công ty xin thông báo đến Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương, đơn vị liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BCH PCTT&TKCN tỉnh Đồng Nai (bản giấy);
 - BCH PCTT&TKCN tỉnh Bình Dương, TP.HCM (bản giấy);
 - BCH PCTT&TKCN EVN (email, trang Web);
 - Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia;
 - Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (bản giấy);
 - Chi cục PCTT khu vực Miền Nam (bản giấy);
 - Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai (bản giấy);
 - UBND huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, TP. Biên Hòa, Bắc Tân Uyên, TP Tân Uyên (bản giấy);
 - BCH PCTT&TKCN huyện: Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch, TP. Biên Hòa, Bắc Tân Uyên, TP Tân Uyên (bản giấy);
 - UBND các xã: Hiếu Liêm, Trị An (bản giấy);
 - Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai (bản giấy);
 - Trung tâm VHTT&TT các huyện: Vĩnh Cửu, Bắc Tân Uyên, TP. Tân Uyên (bản giấy);
 - Đài KTTV Khu vực Nam Bộ (bản giấy);
 - Đài KTTV tỉnh Đồng Nai, Bình Dương (bản giấy);
 - Công ty Thủy Điện Đồng Nai;
 - Công ty Thủy điện Đa Nhim-Hàm Thuận-Đa Mi;
 - Công ty CP Thủy điện Đắc R' Tih (bản giấy);
 - Công ty Thủy điện Đồng Nai 5-TKV (bản giấy);
 - Đăng website: trianahpc.vn;
- Lưu: VT, PXVH, KTAT, hồ sơ PCTT&TKCN.

**TRƯỞNG BAN CHỈ HUY
PCTT VÀ TKCN**

**Giám đốc
Võ Tấn Nhân**